

2022年自行监测开展情况年度报告

企业名称	江西洪城水业环保有限公司弋阳县分公司			
监测方案执行情况	监测方案按《江西洪城水业环保有限公司弋阳县分公司自行监测方案》执行			
全年生产天数	363	监测天数 ^[1]	363	
监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数 ^[2]	达标次数
废水总排口	化学需氧量	363	363	363
	氨氮	363	363	363
	总氮	363	363	363
	总磷	363	363	363
全年废水污染物产生量	化学需氧量(吨)	55.123吨/年		
	氨氮(吨)	5.935吨/年		
	总氮(吨)	40.185吨/年		
	总磷(吨)	0.587吨/年		
计算依据	1月COD排放量7.106吨/月, NH3-N排放量0.527吨/月, TN排放量3.593吨/月, TP排放量0.048吨/月; 2月COD排放量5.681吨/月, NH3-N排放量0.154吨/月, TN排放量2.911吨/月, TP排放量0.023吨/月; 3月COD排放量6.891吨/月, NH3-N排放量0.260吨/月, TN排放量2.308吨/月, TP排放量0.017吨/月; 4月COD排放量5.039吨/月, NH3-N排放量0.443吨/月, TN排放量2.170吨/月, TP排放量0.031吨/月; 5月COD排放量4.189吨/月, NH3-N排放量0.300吨/月, TN排放量1.919吨/月, TP排放量0.050吨/月; 6月COD排放量2.623吨/月, NH3-N排放量0.185吨/月, TN排放量2.558吨/月, TP排放量0.054吨/月; 7月COD排放量1.639吨/月, NH3-N排放量0.324吨/月, TN排放量3.385吨/月, TP排放量0.033吨/月; 8月COD排放量2.580吨/月, NH3-N排放量0.618吨/月, TN排放量3.668吨/月, TP排放量0.046吨/月; 9月COD排放量5.442吨/月, NH3-N排放量1.074吨/月, TN排放量4.623吨/月, TP排放量0.105吨/月; 10月COD排放量4.601吨/月, NH3-N排放量0.807吨/月, TN排放量5.312吨/月, TP排放量0.112吨/月; 11月COD排放量4.825吨/月, NH3-N排放量0.576吨/月, TN排放量4.054吨/月, TP排放量0.045吨/月; 12月COD排放量4.507吨/月, NH3-N排放量0.667吨/月, TN排放量3.684吨/月, TP排放量0.023吨/月;			
固体废物	产生数量	处置方式	去向	
污泥	702吨	焚烧	弋阳海创环境能源有限责任公司	
周边环境质量影响状况监测结果				
根据自行监测相关要求, 我企业环评中无周边环境质量监测要求。				

- ① 如监测天数少于生产天数, 需附页说明原因
 ② 如实际监测次数小于应监测次数, 需附页说明原因



江西洪城水业环保有限公司
 弋阳县分公司 (公章)
 2023年1月4日