

## 信丰污水处理厂 2023 年自行监测开展情况年度报告

企业名称	江西洪城水业环保有限公司信丰分公司			
监测方案执行情况	按自行监测方案执行			
全年生产天数	365	监测天数 <sup>【1】</sup>	365	
监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数 <sup>【2】</sup>	达标次数
信丰污水处理厂总出水口 (WS-ok9053)	化学需氧量	4380	4380	4380
	氨氮	4380	4380	4380
	PH	4380	4380	4380
	TP	4380	4380	4380
	TN	4380	4380	4380
	BOD5	12	12	12
	SS	12	12	12
	粪大肠杆菌群	12	12	12
厂界东南西北	厂界噪音	4	4	4
好氧发酵废气排放口	有组织废气	2	2	2
厂界上下风向	无有组织废气	2	2	2
入河排污口(桃江河)上游 0.5km 下游 1.5KM	地表水	3	3	3
全年废水污染物产生量	化学需氧量(吨)	143.28		
	氨氮(吨)	12.87		
	TN(吨)	147.18		
	BOD5(吨)	61.57		
	SS(吨)	75.26		
	TP(KG)	2980		



计算依据	$G_{\text{污染物排放总量}} = \sum_{i=1}^{12} C_i \cdot Q_i / 100$ <p>式中：</p> <p><math>G_{\text{污染物排放总量}}</math> — 污染物全年排放量 吨；</p> <p><math>C_i</math> — 一年污染物平均排放浓度 mg/l；</p> <p><math>Q_i</math> — 一年污水排放总量 万吨。</p>		
固体废弃物	产生数量	处置方式	去向
剩余污泥	6953 吨	土地综合利用/建材利用	信丰花丛园艺有限公司/信丰县大塘华财页岩砖厂
周边环境质量影响状况监测结果			

- ① 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因
- ② 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 (公章)

2023 年 1 月 3 日