

## 2022 年自行监测开展情况年度报告

企业名称	江西洪城水业环保有限公司芦溪县分公司			
监测方案执行情况	自行监测方案采用自动监测和手工监测相结合的监测公布方案，各监测项目均按国家及环保部门相关要求公布。			
全年生产天数	365	监测天数 <sup>[1]</sup>	365	
监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数 <sup>[2]</sup>	达标次数
芦溪县污水处理厂总出水口 (WS-6D9050)	化学需氧量	504	504	504
	氨氮			
	总磷			
	总氮			
	SS			
	BOD5			
	...			
无组织废气	...			
厂界噪音	...			
全年废水污染物产生量	化学需氧量(吨)	65.01		
	氨氮(吨)	1.24		
	总磷(吨)	0.81		
	总氮(吨)	23		
	SS(吨)	17.34		
	BOD5(吨)	19.66		
计算依据	$G \text{ 污染物排放总量} = C_i * Q_i / 100$ 式中： $G$ 污染物排放总量—污染物全年排放总量 吨； $C_i$ 一年污染物平均排放浓度 mg/l； $Q_i$ 一年污水排放总量 万吨			
全年废气污染物产生量	二氧化硫(吨)			
	氮氧化物(吨)			
	...			
计算依据				
固体废弃物	产生数量	处置方式	去向	
污泥	1494.8	焚烧	萍乡市建鸿新型建材有限公司	
周边环境质量影响状况监测结果				
未对周边环境质量产生影响				

2023 年 1 月 4 日

